

□ SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica globale sismica dei muri a taglio c.a..

Sez.n.ro	: Sezione di verifica
Quota	: Quota della sezione
Asc. Iniz	: Ascissa iniziale della sezione
Asc. Fin	: Ascissa finale della sezione
Cmb. nro	: Combinazione di carico più gravosa per la verifica
M Ed	: Momento flettente sollecitante di calcolo determinato come previsto dal DM 2008 punto 7.4.4.5.1
N Ed	: Momento flettente sollecitante di calcolo determinato come previsto dal DM 2008 punto 7.4.4.5.1
epsf%	: Deformazione presente nell'armatura
epsc%	: Deformazione presente nel cls
Area	: Area di armatura da disporre nella sezione del setto
V Ed	: Taglio sollecitante di calcolo
VRcd	: Taglio resistente dell'anima compressa (N.T.C. 2008 formula 7.4.4.5.2.2)
VRsd	: Taglio resistente del meccanismo a trazione (N.T.C. 2008 formula 7.4.4.5.2.2)
Vrd,s	: Taglio resistente per scorrimento lungo piani orizzontali (N.T.C. 2008 formula 7.4.4.5.2.2)
ArmOr	: Area di armatura orizzontale
ArmVe	: Area di armatura verticale
Arm.P	: Area di armatura diagonale

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica globale sismica dei telai in muratura con il calcolo con il metodo di analisi per resistenze.

Sez.n.ro	: Sezione di verifica
Quota	: Quota della sezione
Asc. Iniz	: Ascissa iniziale della sezione
Asc. Fin	: Ascissa finale della sezione
Cmb. nro	: Combinazione di carico più gravosa per la verifica
Coeff. sicur.	: Coefficiente di sicurezza
Modo di collasso	: Modo di collasso dell'asta in muratura
Nru	: Sforzo normale resistente ultimo
Vru	: Taglio resistente ultimo
Mru	: Momento flettente resistente ultimo
Nd	: Sforzo normale di calcolo
Vd	: Taglio di calcolo
Md	: Momento flettente di calcolo

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica globale sismica dei telai in muratura con il metodo di analisi per P.G.A.

Sez.n.ro	: Numero sezione del setto in c.a.
Quota	: Quota della sezione
Asc. Iniz	: Ascissa iniziale della sezione
Asc. Fin	: Ascissa finale della sezione
Cmb. nro	: Combinazione di carico più gravosa per la verifica
Coeff. sicur.	: Coefficiente di sicurezza sismico pari al rapporto del caratteristica resistente (quella che genera la crisi) su quella sollecitante
Modo di collasso	: Modo di collasso dell'asta in muratura
Nru	: Sforzo normale resistente ultimo
Vru	: Taglio resistente ultimo
Mru	: Momento flettente resistente ultimo
Pga DANNO SEVERO	: Valore di PGA limite della struttura che corrisponde al minimo valore di Pga di tutti i telai
Sisma	
PGA-Sis1	: Valore di accelerazione suolo limite nella direzione del primo sisma
Def.Sism1	: Valore della deriva di piano, pari al rapporto dello spostamento orizzontale sull'altezza di interpiano dovuto al sisma 1
PGA-Sis2	: Valore di accelerazione suolo limite nella direzione del secondo sisma
Def.Sism2	: Valore della deriva di piano, pari al rapporto dello spostamento orizzontale sull'altezza di interpiano dovuto al sisma 2

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - GRUPPO QUOTE: 1

IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	2,00	6,00	5,00	1	1,00	1,00	1	0,00	0,65	0,15	1	1
									2	0,65	1,30	0,15	1	6
									3	1,30	2,00	0,15	1	2
2	0,95	0,00	2,00	6,00	5,00	1	1,00	1,00	1	0,00	0,65	0,15	1	1
									2	0,65	1,30	0,15	1	6
									3	1,30	2,00	0,15	1	2
3	1,05	0,00	2,00	6,00	5,00	1	1,00	1,00	1	0,00	0,65	0,15	1	7
									2	0,65	1,30	0,15	1	8
									3	1,30	2,00	0,15	1	9
4	1,95	0,00	2,00	6,00	5,00	1	1,00	1,00	1	0,00	0,65	0,15	1	7
									2	0,65	1,30	0,15	1	8
									3	1,30	2,00	0,15	1	9
5	2,05	0,00	2,00	6,00	5,00	2	1,00	1,00	1	0,00	0,65	0,15	1	4
									2	0,65	1,30	0,15	1	11
									3	1,30	2,00	0,15	1	5
6	3,10	0,00	2,00	6,00	5,00	2	1,00	1,00	1	0,00	0,65	0,15	1	4
									2	0,65	1,30	0,15	1	11
									3	1,30	2,00	0,15	1	5
7	3,20	0,00	2,00	6,00	5,00	2	1,00	1,00	1	0,00	0,65	0,15	1	12
									2	0,65	1,30	0,15	1	13
									3	1,30	2,00	0,15	1	14
8	4,25	0,00	2,00	6,00	5,00	2	1,00	1,00	1	0,00	0,65	0,15	1	12
									2	0,65	1,30	0,15	1	13
									3	1,30	2,00	0,15	1	14

GEOMETRIA SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - GRUPPO QUOTE: 1

IDENTIFICATIVO				BARICENTRO		CORREZIONE TORSIONALE			DATI DI TRATTO					
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	X3d (m)	Y3d (m)	Piano Sismico	Sisma 1	Sisma 2	Tratto N.ro	Xinizio (m)	X Fine (m)	Spess. (m)	Mat. Nro	Shell N.ro
1	0,05	0,00	0,70	6,30	5,35	1	1,00	1,00	1	0,00	0,70	0,15	1	3
2	0,95	0,00	0,70	6,30	5,35	1	1,00	1,00	1	0,00	0,70	0,15	1	3
3	1,05	0,00	0,70	6,30	5,35	1	1,00	1,00	1	0,00	0,70	0,15	1	10
4	1,95	0,00	0,70	6,30	5,35	1	1,00	1,00	1	0,00	0,70	0,15	1	10

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COND.CAR.: SISMA 1 - VALORI MEDIATI - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	0,47	0,65	-1,93
2	0,95	0,00	2,00	0,47	0,65	-1,35
3	1,05	0,00	2,00	0,28	0,67	-1,33
4	1,95	0,00	2,00	0,28	0,67	-0,75
5	2,05	0,00	2,00	0,00	0,34	-0,77
6	3,10	0,00	2,00	0,00	0,34	-0,41
7	3,20	0,00	2,00	0,00	0,34	-0,38
8	4,25	0,00	2,00	0,00	0,34	-0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COND.CAR.: SISMA 2 - VALORI MEDIATI - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	3,01	-0,08	1,10
2	0,95	0,00	2,00	3,01	-0,08	1,04
3	1,05	0,00	2,00	1,74	-0,08	0,65
4	1,95	0,00	2,00	1,74	-0,08	0,59
5	2,05	0,00	2,00	0,00	-0,04	0,08
6	3,10	0,00	2,00	0,00	-0,04	0,04
7	3,20	0,00	2,00	0,00	-0,04	0,04
8	4,25	0,00	2,00	0,00	-0,04	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COND.CAR.: SISMA 1 - VALORI MEDIATI - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-0,47	0,06	-0,05
2	0,95	0,00	0,70	-0,47	0,06	0,04
3	1,05	0,00	0,70	-0,28	0,14	-0,05
4	1,95	0,00	0,70	-0,28	0,14	0,09

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COND.CAR.: SISMA 2 - VALORI MEDIATI - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-3,01	0,41	-0,54
2	0,95	0,00	0,70	-3,01	0,41	-0,17
3	1,05	0,00	0,70	-1,74	1,20	-0,54
4	1,95	0,00	0,70	-1,74	1,20	0,55

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COND.CAR.: PESO PROPRIO - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-3,39	0,00	0,05
2	0,95	0,00	2,00	-2,72	0,00	0,05
3	1,05	0,00	2,00	-2,67	0,00	0,04
4	1,95	0,00	2,00	-2,00	0,00	0,04
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,00	0,00
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,00	0,00
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,00	0,00
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,00	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COND.CAR.: SOVRACCARICO PERMAN. - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	0,21	-0,01	0,07
2	0,95	0,00	2,00	0,21	-0,01	0,06
3	1,05	0,00	2,00	0,06	0,00	0,02
4	1,95	0,00	2,00	0,06	0,00	0,02
5	2,05	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	3,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	3,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	4,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COND.CAR.: Vento dir. 0 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	0,01	0,10	-0,15
2	0,95	0,00	2,00	0,01	0,10	-0,06
3	1,05	0,00	2,00	0,01	0,05	-0,05
4	1,95	0,00	2,00	0,01	0,05	-0,01
5	2,05	0,00	2,00	0,00	0,00	-0,01
6	3,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	3,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	4,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COND.CAR.: Vento dir. 90 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	2,41	-0,01	0,74
2	0,95	0,00	2,00	2,41	-0,01	0,73
3	1,05	0,00	2,00	1,26	0,00	0,38
4	1,95	0,00	2,00	1,26	0,00	0,38
5	2,05	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	3,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	3,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	4,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COND.CAR.: Vento dir. 180 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-0,01	-0,10	0,15
2	0,95	0,00	2,00	-0,01	-0,10	0,06
3	1,05	0,00	2,00	-0,01	-0,05	0,05
4	1,95	0,00	2,00	-0,01	-0,05	0,01
5	2,05	0,00	2,00	0,00	0,00	0,01
6	3,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	3,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	4,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COND.CAR.: Vento dir. 270 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-2,41	0,01	-0,74
2	0,95	0,00	2,00	-2,41	0,01	-0,73
3	1,05	0,00	2,00	-1,26	0,00	-0,38
4	1,95	0,00	2,00	-1,26	0,00	-0,38
5	2,05	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	3,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	3,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	4,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COND.CAR.: Corr. Tors. dir. 0 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	0,95	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	1,05	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	1,95	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	2,05	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	3,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	3,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	4,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COND.CAR.: Corr. Tors. dir. 90 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	0,01	0,01	-0,01
2	0,95	0,00	2,00	0,01	0,01	0,00
3	1,05	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COND.CAR.: Corr. Tors. dir. 90 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
4	1,95	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	2,05	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	3,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	3,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	4,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COND.CAR.: PESO PROPRIO - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-0,81	0,02	0,04
2	0,95	0,00	0,70	-0,58	0,02	0,06
3	1,05	0,00	0,70	-0,52	0,00	0,05
4	1,95	0,00	0,70	-0,28	0,00	0,05

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COND.CAR.: SOVRACCARICO PERMAN. - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-0,21	0,09	-0,08
2	0,95	0,00	0,70	-0,21	0,09	0,01
3	1,05	0,00	0,70	-0,06	0,06	-0,04
4	1,95	0,00	0,70	-0,06	0,06	0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COND.CAR.: Vento dir. 0 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-0,01	0,00	0,00
2	0,95	0,00	0,70	-0,01	0,00	0,00
3	1,05	0,00	0,70	-0,01	0,00	0,00
4	1,95	0,00	0,70	-0,01	0,00	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COND.CAR.: Vento dir. 90 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-2,41	0,47	-0,51
2	0,95	0,00	0,70	-2,41	0,47	-0,09
3	1,05	0,00	0,70	-1,26	0,91	-0,42
4	1,95	0,00	0,70	-1,26	0,91	0,40

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COND.CAR.: Vento dir. 180 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	0,01	0,00	0,00
2	0,95	0,00	0,70	0,01	0,00	0,00
3	1,05	0,00	0,70	0,01	0,00	0,00
4	1,95	0,00	0,70	0,01	0,00	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COND.CAR.: Vento dir. 270 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	2,41	-0,47	0,51

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COND.CAR.: Vento dir. 270 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
2	0,95	0,00	0,70	2,41	-0,47	0,09
3	1,05	0,00	0,70	1,26	-0,91	0,42
4	1,95	0,00	0,70	1,26	-0,91	-0,40

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COND.CAR.: Corr. Tors. dir. 0 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
2	0,95	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
3	1,05	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
4	1,95	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COND.CAR.: Corr. Tors. dir. 90 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-0,01	0,01	0,00
2	0,95	0,00	0,70	-0,01	0,01	0,00
3	1,05	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
4	1,95	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 10 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-1,81	0,63	-1,49
2	0,95	0,00	2,00	-1,13	0,63	1,49
3	1,05	0,00	2,00	-1,81	0,65	1,49
4	1,95	0,00	2,00	-1,13	0,65	1,49
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,33	1,49
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,33	0,75
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,33	0,75
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,33	0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 11 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-1,81	0,62	-1,48
2	0,95	0,00	2,00	-1,14	0,62	1,48
3	1,05	0,00	2,00	-1,81	0,65	1,48
4	1,95	0,00	2,00	-1,13	0,65	1,48
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,33	1,48
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,33	0,75
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,33	0,75
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,33	0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 12 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-1,81	0,62	-1,48
2	0,95	0,00	2,00	-1,14	0,62	1,48
3	1,05	0,00	2,00	-1,81	0,65	1,48

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 12 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
4	1,95	0,00	2,00	-1,13	0,65	1,48
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,33	1,48
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,33	0,75
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,33	0,75
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,33	-0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 13 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-1,82	0,62	-1,48
2	0,95	0,00	2,00	-1,14	0,62	1,48
3	1,05	0,00	2,00	-1,81	0,65	1,48
4	1,95	0,00	2,00	-1,13	0,65	1,48
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,33	1,48
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,33	0,75
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,33	0,75
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,33	-0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 14 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-3,62	0,67	-2,14
2	0,95	0,00	2,00	-2,94	0,67	2,14
3	1,05	0,00	2,00	-2,85	0,69	2,14
4	1,95	0,00	2,00	-2,18	0,69	2,14
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,35	2,14
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,35	1,08
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,35	1,08
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,35	0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 15 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-3,62	0,66	-2,14
2	0,95	0,00	2,00	-2,95	0,66	2,14
3	1,05	0,00	2,00	-2,85	0,69	2,14
4	1,95	0,00	2,00	-2,18	0,69	2,14
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,35	2,14
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,35	1,08
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,35	1,08
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,35	0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 16 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-3,61	0,67	-2,15
2	0,95	0,00	2,00	-2,94	0,67	2,15
3	1,05	0,00	2,00	-2,85	0,69	2,15
4	1,95	0,00	2,00	-2,18	0,69	2,15
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,35	2,15
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,35	1,08

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 16 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,35	1,08
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,35	-0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 17 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-3,62	0,67	-2,14
2	0,95	0,00	2,00	-2,94	0,67	2,14
3	1,05	0,00	2,00	-2,85	0,69	2,14
4	1,95	0,00	2,00	-2,18	0,69	2,14
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,35	2,14
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,35	1,08
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,35	1,08
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,35	-0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 18 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-2,75	-0,68	2,38
2	0,95	0,00	2,00	-2,07	-0,68	2,38
3	1,05	0,00	2,00	-2,37	-0,69	2,38
4	1,95	0,00	2,00	-1,69	-0,69	2,38
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,35	2,38
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,35	1,20
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,35	1,20
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,35	0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 19 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-2,74	-0,68	2,38
2	0,95	0,00	2,00	-2,07	-0,68	2,38
3	1,05	0,00	2,00	-2,37	-0,69	2,38
4	1,95	0,00	2,00	-1,69	-0,69	2,38
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,35	2,38
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,35	1,20
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,35	1,20
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,35	0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 20 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-2,75	-0,69	2,38
2	0,95	0,00	2,00	-2,08	-0,69	2,38
3	1,05	0,00	2,00	-2,37	-0,69	2,38
4	1,95	0,00	2,00	-1,69	-0,69	2,38
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,35	2,38
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,35	1,20
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,35	1,20
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,35	0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 21 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-2,75	-0,68	2,38
2	0,95	0,00	2,00	-2,07	-0,68	2,38
3	1,05	0,00	2,00	-2,37	-0,69	2,38
4	1,95	0,00	2,00	-1,69	-0,69	2,38
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,35	2,38
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,35	1,20
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,35	1,20
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,35	0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 22 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-4,56	-0,64	1,73
2	0,95	0,00	2,00	-3,88	-0,64	1,73
3	1,05	0,00	2,00	-3,41	-0,64	1,73
4	1,95	0,00	2,00	-2,74	-0,64	1,73
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,33	1,73
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,33	0,87
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,33	0,87
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,33	0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 23 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-4,55	-0,64	1,72
2	0,95	0,00	2,00	-3,88	-0,64	1,72
3	1,05	0,00	2,00	-3,41	-0,64	1,72
4	1,95	0,00	2,00	-2,74	-0,64	1,72
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,33	1,72
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,33	0,87
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,33	0,87
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,33	0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 24 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-4,55	-0,64	1,72
2	0,95	0,00	2,00	-3,88	-0,64	1,72
3	1,05	0,00	2,00	-3,41	-0,64	1,72
4	1,95	0,00	2,00	-2,74	-0,64	1,72
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,33	1,72
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,33	0,87
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,33	0,87
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,33	0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 25 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-4,54	-0,63	1,72
2	0,95	0,00	2,00	-3,87	-0,63	1,72
3	1,05	0,00	2,00	-3,41	-0,64	1,72

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 25 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
4	1,95	0,00	2,00	-2,74	-0,64	1,72
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,33	1,72
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,33	0,87
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,33	0,87
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,33	0,02

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 26 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-0,02	0,12	0,75
2	0,95	0,00	2,00	0,65	0,12	0,75
3	1,05	0,00	2,00	-0,79	0,12	0,75
4	1,95	0,00	2,00	-0,11	0,12	0,75
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,07	0,75
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,07	0,38
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,07	0,38
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,07	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 27 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-0,03	0,12	0,75
2	0,95	0,00	2,00	0,65	0,12	0,75
3	1,05	0,00	2,00	-0,79	0,12	0,75
4	1,95	0,00	2,00	-0,11	0,12	0,75
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,07	0,75
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,07	0,38
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,07	0,38
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,07	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 28 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-0,04	0,11	0,74
2	0,95	0,00	2,00	0,63	0,11	0,74
3	1,05	0,00	2,00	-0,79	0,12	0,74
4	1,95	0,00	2,00	-0,12	0,12	0,74
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,07	0,74
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,07	0,37
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,07	0,37
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,07	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 29 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-0,04	0,10	0,74
2	0,95	0,00	2,00	0,63	0,10	0,74
3	1,05	0,00	2,00	-0,79	0,12	0,74
4	1,95	0,00	2,00	-0,12	0,12	0,74
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,07	0,74
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,07	0,37

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 29 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,07	0,37
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,07	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 30 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-6,06	0,26	-1,55
2	0,95	0,00	2,00	-5,38	0,26	1,55
3	1,05	0,00	2,00	-4,26	0,28	1,55
4	1,95	0,00	2,00	-3,59	0,28	1,55
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,14	1,55
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,14	0,78
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,14	0,78
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,14	-0,01

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 31 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-6,06	0,25	-1,55
2	0,95	0,00	2,00	-5,38	0,25	1,55
3	1,05	0,00	2,00	-4,26	0,28	1,55
4	1,95	0,00	2,00	-3,59	0,28	1,55
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,14	1,55
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,14	0,78
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,14	0,78
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,14	-0,01

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 32 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-6,04	0,27	-1,56
2	0,95	0,00	2,00	-5,36	0,27	1,56
3	1,05	0,00	2,00	-4,26	0,28	1,56
4	1,95	0,00	2,00	-3,59	0,28	1,56
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,14	1,56
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,14	0,79
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,14	0,79
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,14	-0,01

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 33 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-6,04	0,27	-1,56
2	0,95	0,00	2,00	-5,36	0,27	1,56
3	1,05	0,00	2,00	-4,26	0,28	1,56
4	1,95	0,00	2,00	-3,59	0,28	1,56
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	0,14	1,56
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	0,14	0,78
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	0,14	0,78
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	0,14	0,01

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 34 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-0,31	-0,27	1,79
2	0,95	0,00	2,00	0,37	-0,27	1,79
3	1,05	0,00	2,00	-0,96	-0,28	1,79
4	1,95	0,00	2,00	-0,28	-0,28	1,79
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,14	1,79
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,14	0,90
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,14	0,90
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,14	0,01

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 35 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-0,30	-0,27	1,79
2	0,95	0,00	2,00	0,37	-0,27	1,79
3	1,05	0,00	2,00	-0,96	-0,28	1,79
4	1,95	0,00	2,00	-0,28	-0,28	1,79
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,14	1,79
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,14	0,90
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,14	0,90
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,14	0,01

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 36 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-0,32	-0,29	1,80
2	0,95	0,00	2,00	0,35	-0,29	1,80
3	1,05	0,00	2,00	-0,96	-0,28	1,80
4	1,95	0,00	2,00	-0,28	-0,28	1,80
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,14	1,80
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,14	0,90
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,14	0,90
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,14	0,01

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 37 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-0,32	-0,29	1,80
2	0,95	0,00	2,00	0,35	-0,29	1,80
3	1,05	0,00	2,00	-0,96	-0,28	1,80
4	1,95	0,00	2,00	-0,28	-0,28	1,80
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,14	1,80
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,14	0,90
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,14	0,90
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,14	0,01

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 38 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-6,34	-0,14	0,52
2	0,95	0,00	2,00	-5,66	-0,14	-0,52
3	1,05	0,00	2,00	-4,43	-0,12	0,52

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 38 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
4	1,95	0,00	2,00	-3,76	-0,12	0,52
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,07	0,52
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,07	0,26
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,07	0,26
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,07	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 39 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-6,34	-0,14	0,52
2	0,95	0,00	2,00	-5,66	-0,14	-0,52
3	1,05	0,00	2,00	-4,43	-0,12	0,52
4	1,95	0,00	2,00	-3,76	-0,12	0,52
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,07	0,52
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,07	0,26
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,07	0,26
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,07	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 40 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-6,32	-0,12	0,52
2	0,95	0,00	2,00	-5,65	-0,12	-0,52
3	1,05	0,00	2,00	-4,43	-0,12	0,52
4	1,95	0,00	2,00	-3,76	-0,12	0,52
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,07	0,52
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,07	0,26
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,07	0,26
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,07	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - COMB.CAR.: 41 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	2,00	-6,32	-0,12	0,52
2	0,95	0,00	2,00	-5,64	-0,12	-0,52
3	1,05	0,00	2,00	-4,43	-0,12	0,52
4	1,95	0,00	2,00	-3,76	-0,12	0,52
5	2,05	0,00	2,00	-2,12	-0,07	0,52
6	3,10	0,00	2,00	-1,33	-0,07	0,26
7	3,20	0,00	2,00	-1,26	-0,07	0,26
8	4,25	0,00	2,00	-0,47	-0,07	0,00

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 10 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-2,40	0,30	0,32
2	0,95	0,00	0,70	-2,16	0,30	0,32
3	1,05	0,00	0,70	-1,38	0,57	0,32
4	1,95	0,00	0,70	-1,15	0,57	0,32

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 11 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-2,39	0,29	0,32
2	0,95	0,00	0,70	-2,16	0,29	0,32
3	1,05	0,00	0,70	-1,38	0,57	0,32
4	1,95	0,00	0,70	-1,15	0,57	0,32

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 12 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-2,39	0,29	0,32
2	0,95	0,00	0,70	-2,16	0,29	0,32
3	1,05	0,00	0,70	-1,38	0,57	0,32
4	1,95	0,00	0,70	-1,15	0,57	0,32

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 13 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-2,39	0,29	0,32
2	0,95	0,00	0,70	-2,15	0,29	0,32
3	1,05	0,00	0,70	-1,38	0,57	0,32
4	1,95	0,00	0,70	-1,15	0,57	0,32

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 14 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-0,59	-0,08	0,15
2	0,95	0,00	0,70	-0,35	0,05	0,15
3	1,05	0,00	0,70	-0,34	-0,15	0,15
4	1,95	0,00	0,70	-0,11	-0,15	-0,01

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 15 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-0,58	-0,08	0,15
2	0,95	0,00	0,70	-0,35	0,04	0,15
3	1,05	0,00	0,70	-0,34	-0,16	0,15
4	1,95	0,00	0,70	-0,11	-0,16	-0,01

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 16 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-0,60	-0,08	0,15
2	0,95	0,00	0,70	-0,36	0,05	0,15
3	1,05	0,00	0,70	-0,34	-0,15	0,15
4	1,95	0,00	0,70	-0,11	-0,15	-0,01

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 17 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-0,59	-0,08	0,15
2	0,95	0,00	0,70	-0,35	0,04	0,15

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 17 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
3	1,05	0,00	0,70	-0,34	-0,15	0,15
4	1,95	0,00	0,70	-0,11	-0,15	-0,01

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 18 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-1,46	0,18	-0,15
2	0,95	0,00	0,70	-1,22	0,18	0,15
3	1,05	0,00	0,70	-0,82	0,28	0,15
4	1,95	0,00	0,70	-0,59	0,28	0,14

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 19 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-1,47	0,18	-0,15
2	0,95	0,00	0,70	-1,23	0,18	0,15
3	1,05	0,00	0,70	-0,82	0,28	0,15
4	1,95	0,00	0,70	-0,59	0,28	0,14

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 20 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-1,45	0,17	-0,15
2	0,95	0,00	0,70	-1,22	0,17	0,14
3	1,05	0,00	0,70	-0,82	0,28	0,14
4	1,95	0,00	0,70	-0,59	0,28	0,14

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 21 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-1,46	0,18	-0,15
2	0,95	0,00	0,70	-1,22	0,18	0,15
3	1,05	0,00	0,70	-0,82	0,28	0,15
4	1,95	0,00	0,70	-0,59	0,28	0,14

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 22 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	0,35	-0,22	0,22
2	0,95	0,00	0,70	0,59	-0,22	0,22
3	1,05	0,00	0,70	0,22	-0,45	0,22
4	1,95	0,00	0,70	0,45	-0,45	-0,19

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 23 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	0,34	-0,22	0,22
2	0,95	0,00	0,70	0,58	-0,22	0,22
3	1,05	0,00	0,70	0,22	-0,44	0,22
4	1,95	0,00	0,70	0,45	-0,44	-0,19

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 24 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	0,35	-0,22	0,22
2	0,95	0,00	0,70	0,58	-0,22	0,22
3	1,05	0,00	0,70	0,22	-0,44	0,22
4	1,95	0,00	0,70	0,45	-0,44	-0,19

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 25 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	0,34	-0,22	0,22
2	0,95	0,00	0,70	0,58	-0,22	0,22
3	1,05	0,00	0,70	0,22	-0,44	0,22
4	1,95	0,00	0,70	0,45	-0,44	-0,19

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 26 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-4,18	0,66	0,64
2	0,95	0,00	0,70	-3,95	0,66	0,64
3	1,05	0,00	0,70	-2,40	1,31	0,64
4	1,95	0,00	0,70	-2,17	1,31	0,64

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 27 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-4,18	0,65	0,64
2	0,95	0,00	0,70	-3,94	0,65	0,64
3	1,05	0,00	0,70	-2,40	1,31	0,64
4	1,95	0,00	0,70	-2,17	1,31	0,64

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 28 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-4,16	0,65	0,64
2	0,95	0,00	0,70	-3,93	0,65	0,64
3	1,05	0,00	0,70	-2,40	1,31	0,64
4	1,95	0,00	0,70	-2,17	1,31	0,64

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 29 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-4,16	0,65	0,64
2	0,95	0,00	0,70	-3,92	0,65	0,64
3	1,05	0,00	0,70	-2,40	1,31	0,64
4	1,95	0,00	0,70	-2,17	1,31	0,64

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 30 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	1,85	-0,55	0,54

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 30 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
2	0,95	0,00	0,70	2,09	-0,55	0,54
3	1,05	0,00	0,70	1,07	-1,10	0,54
4	1,95	0,00	0,70	1,31	-1,10	-0,45

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 31 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	1,85	-0,55	0,54
2	0,95	0,00	0,70	2,09	-0,55	0,54
3	1,05	0,00	0,70	1,07	-1,10	0,54
4	1,95	0,00	0,70	1,31	-1,10	-0,45

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 32 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	1,83	-0,55	0,53
2	0,95	0,00	0,70	2,07	-0,55	0,53
3	1,05	0,00	0,70	1,07	-1,10	0,53
4	1,95	0,00	0,70	1,31	-1,10	-0,45

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 33 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	1,83	-0,55	0,53
2	0,95	0,00	0,70	2,07	-0,55	0,53
3	1,05	0,00	0,70	1,07	-1,10	0,53
4	1,95	0,00	0,70	1,31	-1,10	-0,45

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 34 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-3,90	0,61	0,59
2	0,95	0,00	0,70	-3,66	0,61	0,59
3	1,05	0,00	0,70	-2,24	1,22	0,59
4	1,95	0,00	0,70	-2,00	1,22	0,59

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 35 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-3,90	0,61	0,59
2	0,95	0,00	0,70	-3,67	0,61	0,59
3	1,05	0,00	0,70	-2,24	1,22	0,59
4	1,95	0,00	0,70	-2,00	1,22	0,59

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 36 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-3,88	0,61	0,59
2	0,95	0,00	0,70	-3,64	0,61	0,59
3	1,05	0,00	0,70	-2,23	1,22	0,59

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 36 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
4	1,95	0,00	0,70	-2,00	1,22	0,59

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 37 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	-3,88	0,61	0,59
2	0,95	0,00	0,70	-3,65	0,61	0,59
3	1,05	0,00	0,70	-2,23	1,22	0,59
4	1,95	0,00	0,70	-2,00	1,22	0,59

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 38 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	2,13	-0,59	0,57
2	0,95	0,00	0,70	2,37	-0,59	0,57
3	1,05	0,00	0,70	1,24	-1,19	0,57
4	1,95	0,00	0,70	1,47	-1,19	-0,51

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 39 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	2,13	-0,59	0,57
2	0,95	0,00	0,70	2,37	-0,59	0,57
3	1,05	0,00	0,70	1,24	-1,19	0,57
4	1,95	0,00	0,70	1,47	-1,19	-0,51

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 40 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	2,11	-0,59	0,56
2	0,95	0,00	0,70	2,35	-0,59	0,56
3	1,05	0,00	0,70	1,24	-1,18	0,56
4	1,95	0,00	0,70	1,47	-1,18	-0,51

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - COMB.CAR.: 41 - GR. QUOTE: 1

Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	N (t)	T (t)	M (t*m)
1	0,05	0,00	0,70	2,11	-0,59	0,56
2	0,95	0,00	0,70	2,35	-0,59	0,56
3	1,05	0,00	0,70	1,24	-1,18	0,56
4	1,95	0,00	0,70	1,47	-1,18	-0,51

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -																	
				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO							
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	$\varepsilon_f\%$ 100	$\varepsilon_c\%$ 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	2,00	20	2,4	-2,8	0	-1	2,3	20	-1,0	72,3	1,1	10,2	0,2	0,0	VERIF.
2	0,95	0,00	2,00	20	2,4	-2,1	1	-1	2,3	20	-1,0	72,2	1,1	8,7	0,2	0,0	VERIF.
3	1,05	0,00	2,00	20	2,4	-2,4	0	-1	2,3	16	1,0	72,3	1,1	11,1	0,2	0,0	VERIF.
4	1,95	0,00	2,00	20	2,4	-1,7	1	-1	2,3	16	1,0	72,2	1,1	9,2	0,2	0,0	VERIF.
5	2,05	0,00	2,00	20	2,4	-2,1	1	-1	2,3	14	0,5	72,2	0,6	9,1	0,1	0,0	VERIF.
6	3,10	0,00	2,00	20	1,2	-1,3	0	-1	2,3	14	0,5	72,0	0,6		0,1	0,0	VERIF.
7	3,20	0,00	2,00	20	1,2	-1,3	0	-1	2,3	14	0,5	72,0	0,6		0,1	0,0	VERIF.
8	4,25	0,00	2,00	15	0,0	-0,5	-1	-1	2,3	14	0,5	71,9	0,6		0,1	0,0	VERIF.

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 2 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -																	
				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO							
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	$\varepsilon_f\%$ 100	$\varepsilon_c\%$ 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,70	29	0,6	-4,2	0	-1	2,3	26	1,0	25,9	1,1	16,6	0,5	0,0	VERIF.
2	0,95	0,00	0,70	29	0,6	-3,9	0	-1	2,3	26	1,0	25,8	1,1		0,5	0,0	VERIF.
3	1,05	0,00	0,70	29	0,6	-2,4	0	-1	2,3	26	2,0	25,6	2,1		0,9	0,0	VERIF.
4	1,95	0,00	0,70	29	0,6	-2,2	0	-1	2,3	26	2,0	25,5	2,1		0,9	0,0	VERIF.